



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Шахты**

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 г. Шахты, 346500
тел./ fax (8863)-22-76-21, E-mail: 13ondupr@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

07.04.2023 № 236 -4-16-

На № _____ от _____.

Директору
МБУ ДО ГДДТ г. Шахты
Агалаковой Ирине Владимировне

346500, Ростовская область, г. Шахты
ул. Советская, 168

**Представление №500-11/2023/4
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения**

Я, главный государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору подполковник внутренней службы Иванов Леонид Александрович, рассмотрев постановление №500-11/2023/3 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «06» апреля 2023 г., в виде административного штрафа, вынесенное в отношении должностного лица – заместителя директора по административно-хозяйственной работе Пищековой Людмилы Ивановны МБУ ДО ГДДТ г. Шахты, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 168, обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» абз.4 п. 54);

2. На объекте защиты на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.9 ст. 82, Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 37, СП 1.13161616130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.12);

3. На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 17 «б»).

4. На объекте защиты не обеспечено своевременное обслуживание в части водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 86. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 50);

5. На объекте защиты, в помещениях вместимостью более 15 человек (библиотека, музей, кабинет № 2) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (декоративные пенопластовые плиты), с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (подтверждающий документ не предоставлен). (Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6, ст. 134, таблица 29. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25);

6. На объекте защиты под лестничными маршами, устроены подсобные помещения, в которых допускается хранение вещей, инвентаря и других горючих материалов. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 16 пп. к);

7. Дверь в помещения электрощитовой (подвальное помещение), не имеет требуемого предела огнестойкости (не противопожарная). (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59, СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 6.2.10);

8. В подвальном помещении не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 15);

9. В подвальном помещении допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции (электропроводка по временной схеме), а также эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.35 «а», «в»);

Установил:

Вышеперечисленные нарушения, повлекшие собой совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, допущены в результате несоблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление в течение месяца со дня его получения;
2. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, в письменном виде сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты в месячный срок со дня получения представления.

Также разъясняю, что непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор г. Шахты
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы



Л.А. Иванов

Один экземпляр представления получил(а): 07.07.2023 заместитель директора по административно-хозяйственной работе Пищекова Л.И.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477827

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 23.11.2023 по 22.11.2024