



Администрация города Шахты
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г.Шахты Ростовской области
«Городской Дом детского творчества»
346500 г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 168, тел. 8 (8636) 22-55-05
E-mail: gddt161@mail.ru, http://www.gddt61.ucoz.ru

25.04.2023 № 61.098.02-05/ 93

Главному государственному инспектору
г.Шахты по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
Л.А. Иванову

Направляю Вам информацию о принятых мерах, об устранении причин и условий, способствовавших совершению административному правонарушению согласно Представления №500-11/2023/4 от 07.04.2023г.

п.1. Заключен договор №8 от 17.04.2023г. с ВДПО г.Шахты по оказанию услуги по испытанию средств пожарной безопасности нашего учреждения, испытания АПС будут выполнены до 21 августа 2023г;

п.2. В процессе заключения находится договор с ВДПО г.Шахты по изготовлению сметной документации на монтаж системы аварийного освещения и проведению государственной экспертизы сметной документации на монтаж системы аварийного освещения;

п.3. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц будут внесены в формирование проекта бюджета на 2024год;

п.4. Обслуживание в части водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения будет внесено в формирование проекта бюджета на 2024год;

п.5. Потолок в трех помещениях нашего учреждения будет заменен на потолок соответствующий стандартам противопожарного режима до 01.12.2023 года;

п.6. Подсобные помещения под лестничными маршами освобождены от хранения вещей, инвентаря и других горючих материалов.

п.7. Дверь в помещение электрощитовой (подвальное помещение) не является противопожарной. Установка противопожарной двери будет внесена в формирование проекта бюджета на 2024 год;

п.8. В подвальном помещении будут выполнены работы по заделке негорючими материалами отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями до 30.08.2023г;

п.9. В подвальном помещении электропроводка с видимыми нарушениями изоляции и светильники со снятыми колпаками будут приведены в соответствие до 30.08.2023года.



Директор МБУ ДО ГДДТ г.Шахты

Агалакова И.В.

Иванов Л.А.
26.04.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477827

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 23.11.2023 по 22.11.2024